





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6421 от 6 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Кирпичный завод-Стройпластполимер"
2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, Бисертская ул., 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпич керамический полнотельный, пустотельный, утолщенный
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Кирпичный завод-Стройпластполимер", г. Екатеринбург, Бисертская ул., 1  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Кирпичный завод-Стройпластполимер", г. Екатеринбург, Бисертская ул., 1
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.05.2019 10:00  
Ф.И.О., должность: Евдокимова Т.И., сан. врач Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе"  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2019 10:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/2313 от 16.05.2019
8. НД на продукцию: ГОСТ530-2012
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 08.19.6421 ф 15

11. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"  
М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	1074410 от 06.12.2018	05.12.2019
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403	32716-06	1069646 от 27.11.2018	26.11.2019

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91  
Протокол № 6421 распечатан 06.06.2019

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

### 14. Радиологические исследования

Образец поступил 16.05.2019 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 6421  
 дата начала испытаний 16.05.2019 11:00 дата выдачи результата 24.05.2019 11:43

№	Уд.активность K-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	958±198	11,6±6,1	12,6±5,9	-	-
2	1060±214	14,6±6,4	9,4±5,5	-	-
3	1015±207	16,3±6,5	8,4±5,4	-	-
4	1019±208	10,3±5,9	10,1±5,6	-	-
5	1044±212	18,2±6,7	8,9±5,5	-	-
Среднее	1019±274	14±12	9,9±8,1	119±29	класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Рябушева* Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Свердловской области»,  
 руководитель ИЛЦ

*Чистякова* Чистякова И.В.

"06" 06 2019 г.



Протокол № 6421 распечатан 06.06.2019

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Менеджер ЖД участка  
 Андреева Г.Е.

стр. 2 из 2

*Андреева*